

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по техническому обслуживанию
дизель-генераторной установки в филиалах

АКБ «Tenge Bank» объявляет конкурс на техническое обслуживание дизель-генераторной установки филиалов. Конкурс направлен на выбор организации по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки филиалов

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ:

- KJPOWER GENERATOR SK JS440SK S (440 кВА/356 кВт) (Ташкент);
- ALIMAR ALM CU150 (150 кВА/120 кВт) (Наманган, Карши, Нукус и Навои);
- HYUNDAI DHY125 KSE (125 кВА/100 кВт) (Андижан);
- SUPER POWER SP-110SH (137 кВА/110 кВт) (Самарканд);
- SUPER POWER GF3-75 (75 кВА/60 кВт) (Фергана).

2. Виды работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки:

- Выезд на объект по изучению дизель-генераторной установки;
- Визуальная и инструментальная проверка всех деталей ДГУ и перевозка (мотор, альтернатор, радиатор, топливный насос, ТНВД, табло контроллера и т.п);
- Работа по замене масла в двигателе, замена антифриза и по необходимости подтяжка ремня или замена;

- Мойка ДГУ;
- Пуско-наладка (проверка под напряжением);
- Учесть моторную масло, антифриз и фильтров;
- Замена изношенных технических деталей

3. Период проведения технического обслуживания дизель-генераторной установки:

Провести техническую обслуживанию два раза в году.

4. Требования по безопасности оборудования:

Согласно действующим законам и нормам Республики Узбекистан.

Условия участия:

Предложение необходимо предоставить во внешнем конверте с содержанием конвертов с пометками «А» и «Б». Требования ко внешнему конверту:

- Указать наименование организации;
- Указать юридический адрес и контактные данные;
- Указать наименование конкурсного отбора;
- Все конверты (внешний, конверт с пометкой «А», конверт с пометкой «Б») должны быть опечатаны и подписаны со стороны участника отбора.

1. Конкурс открыт для всех юридических лиц, имеющих опыт техническому обслуживанию дизель-генераторной установки.

2. Участники должны предоставить в конверте с пометкой «А» следующие документы:

- Заявка на участие в конкурсе;
- Техническое предложение, включающее характеристики и описание работ;
- Документы, подтверждающие квалификацию и опыт работы в области включая лицензии и сертификаты;
- Рекомендательные письма.

3. Участники должны предоставить в конверте с пометкой «Б»:

- Коммерческое предложение, в котором указана расчет и стоимость услуг гарантийный срок обслуживания.

4. Важно, чтобы продукция для замены соответствовала экологическим стандартам и требованиям энергоэффективности, обеспечивая минимальные потери энергии и высокую производительность при эксплуатации.

5. Технические параметры прилагаются.

При несоблюдении условий участия Конкурсная Комиссия оставляет за собой право отклонить заявку участника отбора.

Крайний срок подачи коммерческих предложений: 11.05.2026 г.

Коммерческие предложения: на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями технического задания, должны быть направлены в запечатанных конвертах Конкурсной комиссии АКБ «Tenge Bank» до **18:00 часов 11 мая 2026 года, по адресу: г. Ташкент, улица И. Каримова, 1Д («Nest One» блок Д) в канцелярию АКБ «Tenge Bank».**

Контактные данные: Департамент ресурсов Банка

Победитель конкурса будет определен на основе качества услуги работ, расчет и стоимости работ, гарантийное срок обслуживанию. Поставщик, выигравший конкурс, получит право на оказание услуг техническую обслуживанию дизель-генераторной установки филиалах АКБ «Tenge Bank».

Ждем ваши заявки и предложения!

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ:

- KJPOWER GENERATOR SK JS440SK S (440 кВА/356 кВт) (Ташкент);
- ALIMAR ALM CU150 (150 кВА/120 кВт) (Наманган, Карши и Нукус);
- HYUNDAI DHY125 KSE (125 кВА/100 кВт) (Андижан);
- SUPER POWER SP-110SH (137 кВА/110 кВт) (Самарканд);
- SUPER POWER GF3-75 (75 кВА/60 кВт) (Фергана).

6. Виды работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки:

- **Выезд на объект по изучению дизель-генераторной установки;**
- **Визуальная и инструментальная проверка всех деталей ДГУ и перевозка (мотор, альтернатор, радиатор, топливный насос ТНВД, табло контроллера и т.п);**
- **Работа по замене масло в двигателе, замена антифриза и по необходимости подтяжка ремня;**
- **Мойка ДГУ;**
- **Пуско-наладка (проверка под напряжением);**
- **Учесть моторную масло, антифриз и фильтров.**

7. Период проведение технического обслуживание дизель-генераторной установки:

Провести техническую обслуживанию два раза в году.

8. Требования по безопасности оборудования:

Согласно действующим законам и нормам Республики Узбекистан.