

E'LON

filiillarda dizel generatorlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha tender e'lon qilinadi

Tenge Bank o'z filiallarida dizel generatorlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha tender e'lon qiladi. Tender o'z filiallarida dizel generatorlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha provayderni tanlashga qaratilgan.

1. XIZMAT KO'RSATILADIGAN USKUNALARNING TEXNIK PARAMETRLARI VA JOYLASHUVI:

- ALIMAR ALM CU150 (150 kVA/120 kVt) (Namangan, Qarshi va Nukus);
- HYUNDAI DHY125 KSE (125 kVA/100 kVt) (Andijon);
- SUPER POWER SP-110SH (137 kVA/110 kVt) (Samarqand);
- SUPER POWER GF3-75 (75 kVA/60 kVt) (Farg'ona).

2. Dizel generator to'plamiga texnik xizmat ko'rsatish ishlari turlari:

- Dizel generator to'plamini joyida tekshirish;
- Dizel generator to'plamining barcha komponentlarini (motor, alternator, radiator, yonilg'i pompasi, yuqori bosimli yonilg'i pompasi, boshqaruv platasi va boshqalar) vizual va instrumental tekshirish;

• Dvigatel moyini almashtirish, antifrizni almashtirish va zarur bo'lganda kamarni mahkamlash yoki almashtirish;

- Dizel generator to'plamini yuvish;

- Ishga tushirish (quvvat sinovi);
- Dvigatel moyi, antifriz va filtrlarni tekshirish;
- Eskirgan texnik qismlarni almashtirish.

3. Dizel generator to'plamiga texnik xizmat ko'rsatish muddati:

Yiliga ikki marta texnik xizmat ko'rsatish.

4. Uskunalar xavfsizligi talablari:

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va qoidalariga muvofiq.

Ishtirok etish shartlari:

Takliflar konvertlarning mazmuni "A" va "B" belgilari bilan tashqi konvertda topshirilishi kerak. Tashqi konvertga qo'yiladigan talablar:

- Tashkilot nomini ko'rsating;
- Yuridik manzil va aloqa ma'lumotlarini ko'rsating;
- Tanlov tanlovining nomini ko'rsating;
- Barcha konvertlar (tashqi, "A" belgisi bilan belgilangan konvert, "B" belgisi bilan belgilangan konvert) ishtirokchi tomonidan muhrlangan va imzolangan bo'lishi kerak.

1. Tanlovda dizel generatorlari qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish tajribasiga ega bo'lgan barcha yuridik shaxslar ishtirok etishlari mumkin.

2. **Ishtirokchilar** "A" belgisi qo'yilgan konvertda quyidagi hujjatlarni taqdim etishlari shart:

- Tanlovda ishtirok etish uchun ariza;
- Texnik taklif, jumladan, texnik xususiyatlar va ish tavsifi;
- Litsenziyalar va sertifikatlar, jumladan, sohadagi malaka va tajribani tasdiqlovchi hujjatlar;
- Tavsiya xatlari.

3. **Ishtirokchilar** "B" belgisi qo'yilgan konvertda quyidagilarni taqdim etishlari shart:

• Xizmatlarning smeta va narxi hamda kafolat muddati ko'rsatilgan tijorat taklifi. 4. O'rnini bosuvchi mahsulot ekologik standartlar va energiya samaradorligi talablariga javob berishi, minimal energiya yo'qotishlari va yuqori operatsion samaradorlikni ta'minlashi muhimdir.

5. Texnik shartlar ilova qilingan.

Agar ishtirok etish shartlari bajarilmasa, Tender qo'mitasi ishtirokchining arizasini rad etish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Tijorat takliflarini topshirishning oxirgi muddati: 2026-yil 30-yanvar.

Tijorat takliflari: rus tilida, texnik shartlarga muvofiq tayyorlangan holda, muhrlangan konvertlarda Tenge Bank Tender Qo'mitasiga 2026-yil 30-yanvar kuni soat 18:00 gacha quyidagi manzilga yuborilishi kerak:

Toshkent, I. Karimov ko'chasi, 1D (Nest One, D blok), Tenge Bank ofisi.

Aloqa ma'lumotlari: Bank resurslari bo'limi

Tender g'olibi xizmat sifati, ishning taxminiy qiymati va kafolat muddati asosida aniqlanadi. G'olib yetkazib beruvchi Tenge Bank filiallarida dizel generatorlariga texnik xizmat ko'rsatish huquqiga ega bo'ladi.

Sizning arizalaringiz va takliflaringizni qabul qilamiz!

5. TA'MIRLASH VA JOYLASHTIRISH UCHUN USKUNALARNING TEXNIK PARAMETRLARI:

- ALIMAR ALM CU150 (150 kVA/120 kVt) (Namangan, Qarshi va Nukus);
- HYUNDAI DHY125 KSE (125 kVA/100 kVt) (Andijon);
- SUPER POWER SP-110SH (137 kVA/110 kVt) (Samarqand);
- SUPER POWER GF3-75 (75 kVA/60 kVt) (Farg'ona).

6. Dizel generatoriga texnik xizmat ko'rsatish faoliyati:

- Dizel generatorini joyida tekshirish;
- Dizel generatorining barcha komponentlarini (motor, alternator, radiator, yonilg'i quyish pompasi, boshqaruv paneli va boshqalar) vizual va instrumental tekshirish;
- Dvigatel moyini almashtirish, antifrizni almashtirish va kerak bo'lganda kamarni mahkamlash;
- Generatorni tozalash;
- Ishga tushirish (quvvat sinovi);
- Dvigatel moyi, antifriz va filtrlarni tekshirish.

7. Dizel generatoriga texnik xizmat ko'rsatish oralig'i:

Yiliga ikki marta texnik xizmat ko'rsatish.

8. Uskunalar xavfsizligi talablari:

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va qoidalariga muvofiq.